

Дата размещения: 21.09.2021
КНМ 54220061000200916233



дата и размещения (дата и учетный номер) сведений в надзорном протоколе и едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и профилактическом мероприятии, контрольным (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8. телефон: 278-00-25. факс 278-00-27

от «27» июня 2022 года, 11 час. 00 мин.

(дата и время составления)

630045, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волховская, д 33

ПРЕДПИСАНИЕ № № 54-002-2022/0023ин

об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Перегоедова Сергея Валерьевича от «25» мая 2022 года. 12 час. 00 мин. № 54-002-2022/0023рс. КНМ 54220061000200916233

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Варфаломеевой Валерией Витальевной

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 630096, г. Новосибирск, переулок 2-й Порядковый, дом 10а

5. Контролируемое лицо: Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области "Областной дом Милосердия" ИНН 5404132450. юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, переулок 2-й Порядковый, дом 10а

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" июня 2022 года, 11 час. 00 мин.

по "27" июня 2022 года, 11 час. 00 мин.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац и наименование неактивного пункта) акта	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывает только



		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		выполнен е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте (корпус 2: кабинет приемного покоя, жилая комната 43 на 2 этаже) не соответствует	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.06.2023	
2.	Уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте (корпус 1: кабинет директора, кабинет кастелянши на 1 этаже, кабинет ЛФК на 2 этаже) не соответствует	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.06.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в сроки, указанные в предписании.

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Варфаломеева В.В.



Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Варфаломеева Валерия Витальевна (383)350-37-20

Предписание для исполнения получил:		
_____	_____	_____
<small>Дата</small>	<small>Фамилия, имя, отчество</small>	<small>Подпись</small>
<small>Обязательно указать наименование или адрес исполнителя предписания, наименование контролируемого объекта, адрес объекта, наименование документа, на основании которого выдано предписание.</small>		
Предписание направлено:		
_____	_____	_____
<small>Дата</small>	<small>Фамилия, имя, отчество</small>	<small>Подпись</small>
<small>Обязательно указать наименование или адрес исполнителя предписания, наименование контролируемого объекта, адрес объекта, наименование документа, на основании которого выдано предписание.</small>		